

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00892/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"
(ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"). Место нахождения: Смоленская область, р-н Гагаринский, г. Гагарин.
Адрес юридического лица: 215010, Россия, Смоленская обл., Гагаринский район, г. Гагарин, проезд Эжвинский, д. 1.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1066723005502.
Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6723019741.
Телефон: 8(48135)793-00, Факс: 8 (48135) 79-308, адрес электронной почты: reception.gag@egger.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"
(ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"). Место нахождения: Смоленская область, р-н Гагаринский, г. Гагарин.
Адрес юридического лица: 215010, Россия, Смоленская обл., Гагаринский район, г. Гагарин, проезд Эжвинский, д. 1.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1066723005502.
Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6723019741.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780.
Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1. Телефоны: +74953089208, 74957968934, 74957740118. адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты древесно-стружечные типа Р2 класс эмиссии формальдегида Е1 (толщина не более 40 мм), выпускаемые по ГОСТ 10632-2014 «Плиты древесно-стружечные. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 16.21.13.000

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 9397/РС от 30.11.2022 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4954-АОП от 18.03.2022 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа нормальногорючие (Г3); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа легковоспламеняемые (В3); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).
Условия хранения: в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре не ниже 5 °С и относительной влажности воздуха не выше 65%. Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.12.2022 по 04.12.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Сорокина Н.Н.

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)