

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01104/23



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"

(ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"). Место нахождения: Смоленская область, р-н Гагаринский, г. Гагарин. Адрес юридического лица: 215010, Россия, Смоленская обл., Гагаринский район, г. Гагарин, проезд Эжвинский, д. 1.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1066723005502.

Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6723019741.

Телефон: 8(48135)793-00, Факс: 8 (48135)79-308, адрес электронной почты: reception.gag@egger.com.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"

(ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"). Место нахождения: Смоленская область, р-н Гагаринский, г. Гагарин.

Адрес юридического лица: 215010, Россия, Смоленская обл., Гагаринский район, г. Гагарин, проезд Эжвинский, д. 1.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1066723005502.

Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6723019741.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адреса мест осуществления деятельности:

111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1;

111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7;

111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1,10, эт.1, помещение VI, комната 5.

Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты древесно-стружечные влагостойкие типа MR, класс эмиссии формальдегида E1 (толщина не более 40 мм), выпускаемые по ТУ 16.21.13-008-93944024-2020 «Плиты древесно-стружечные влагостойкие. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 16.21.13.000

код ТН ВЭД ЕАЭС:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 10242/РС от 14.11.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4954-АПИ/2 от 18.04.2023 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа легковоспламеняемые (В3); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).

Условия хранения: в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха не выше 65%. Срок хранения - 12 месяцев.


**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.11.2023 по 14.11.2028**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

  
(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

Сорокина Н.Н.

(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)