

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsoпb.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.179.Н.00619

(номер сертификата соответствия)

36112

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»,
ОГРН 1066723005502.

Юридический адрес: 215010, Россия, обл. Смоленская, г. Гагарин, Эжвинский проезд, д.1

Фактический адрес: 215010, Россия, обл. Смоленская, г. Гагарин, Эжвинский проезд, д.1

Телефон: 8(48135)79-300, адрес электронной почты: reception.gag@egger.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»,
ОГРН 1066723005502.

Юридический адрес: 215010, Россия, обл. Смоленская, г. Гагарин, Эжвинский проезд, д.1

Фактический адрес: 215010, Россия, обл. Смоленская, г. Гагарин, Эжвинский проезд, д.1

Телефон: 8(48135)79-300, адрес электронной почты: reception.gag@egger.com.

ОРГАН ПО**СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации системы НСОПБ Общества с ограниченной ответственностью «Ланта Центр». Адрес: 111250, Россия, г. Москва, муниципальный округ Лефортово, ул. Лефортовский Вал, дом 24, помещение 1/П, тел. (495) 120-77-91, ОГРН 1137746804612. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО**ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Плиты древесноволокнистые влагостойкие сухого способа производства марки «MDF МВ Н», изготовленные по ТУ 16.21.14-010-93944024-2024. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 14.07.2022)

ГОСТ 30244-94 (метод II);

ГОСТ 30402-96;

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.18;

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.20.

(См. приложение бланки № 007484).

код ОК 034 (ОКПД 2)

16.21.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС

ПРОВЕДЕННЫЕ**ИССЛЕДОВАНИЯ****(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № Д24-02-21/1 от 21.02.2024 г.

ИЛ ООО "Лаборатория Стандартов", свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353

от 18.08.2022 г., 141108, Московская обл., г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Советская,

стр. 1/2, корп. 10, склад железобетонный, пом. 1.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P43521 от 09.12.2022 г., выдан ОС ООО «Гарантия Качества», рег. № РОСС RU.31389.04ИБС01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.02.2024 по 28.02.2029 г.Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)**Р.Ю. Великеев**Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)**Д.Ю. Леонов*** Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsoпb.рф



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0
приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.179.Н.00619

(номер сертификата соответствия)

007484

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – умеренноопасные строительные материалы (Т2)
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – нормальногорючие (Г3)



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Р.Ю. Великеев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Ю. Леонов